



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ФОНДА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия, 305000, г. Курск, ул. Радищева, 7 Тел.: (4712) 510-797
e-mail: fcr46@mail.ru

от 19.02.18 № 579

На № _____ от "____" _____ 201__ г.

Председателю правления
ТСЖ «Хуторянка»
г. Курск, ул. Хуторская, д.12В
Кабановой К.Д.

В ответ на Ваше письмо № 7 от 19.01.2018г. по вопросу капитального ремонта кровли на доме №12В по ул. Хуторская в г. Курске, сообщая следующее.

Капитальный ремонт кровли на вышеуказанном доме в рамках реализации программы капитального ремонта домов Курской области выполнялся подрядной организацией ООО «Мегаполис».

В январе 2018г. специалистами Фонда капитального ремонта, подрядной организации ООО «Мегаполис» в присутствии представителей ТСЖ «Хуторянка» было произведено обследование чердачного помещения на доме №12В по ул. Хуторская в г. Курске. В результате обследования было обнаружено, на плитах покрытия чердачного помещения образовался конденсат, вентиляционные каналы, фановые трубы выведены на чердачное помещение, что и привело к образованию конденсата.

Утеплитель, уложенный на полу чердака вышеуказанного дома, уложен в соответствии со сметной документацией утвержденной Фондом капитального ремонта.

Данный случай не является гарантийным.

Врио генерального директора

 Г.А. Баев



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Курской области

Прокуратура города Курска
г. Курск, ул. К. Маркса, д. 63а

29.01.2018 № 1р-2018

Начальнику государственной жилищной
инспекции Курской области

Афонькину И.А.

Красная площадь, д.6, г. Курск

Председателю правления ТСЖ
«Хуторянка»

✓ Кабановой К.Д.

Г. Курск, ул. Хуторская, д. 12 «в»

В соответствии с пунктом 3.5 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, а также в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляю в Ваш адрес для рассмотрения по существу обращение Кабановой К.Д. от 19.01.2018 о нарушениях при проведении капитального ремонта.

О результатах проверок и принятых мерах прошу сообщить заявителю.
Во второй адрес направляется для сведения.

Приложение в первый адрес: документы на 2 л. в 1 экз.

Заместитель прокурора округа

С.Ю. Москалева

О.И. Кривошеина, 58-53-90