

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРВОДОКАНАЛ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

307170, Россия, Курская обл., г. Железнодорожск, ГСП-51; ИНН 4633002429; ОКПО 27806613; ОКОНХ 90213; КПП 463301001; БИК 043807606; корреспондентский счет 30101810300000000606, расчетный счет 40702810233060100498, Курское отделение № 8596 ПАО Сбербанк г. Курск
тел.: +7 (47148) 4-64-93, факс: +7(47148) 2-52-36; e-mail: post.gvk@yandex.ru,

28.06.2021 № 1453
На № _____ от _____

Кирилову И.А.

Уважаемый Игорь Аркадьевич!

На Ваше обращение сообщаем следующее.

Сети водоснабжения микрорайона Заречный подключены к действующему водоводу «Береза - Железнодорожск» диаметром 920мм с давлением в точке подключения 3,0 кгс/см².

В камере подключения предусмотрена установка ультрафиолетового обеззараживания и установлен повысительный насос, повышающий давление в сети до 4,5 кгс/см².

По поводу отсутствия или низкого давления напора воды по адресу: Курская область, г. Железнодорожск, мкр. Заречный, ул. Ореховая, д. № 8 можем пояснить, что сеть водоснабжения микрорайона Заречный построена с нарушением выданных МУП «Горводоканал» технических условий на подключение, а также с существенными отклонениями от проектно-сметной документации и после этого передана в хозяйственное ведение МУП «Горводоканал».

Суточный объем потребления воды населением микрорайона в среднем составляет 100-130 м³/сутки, а в летний период, в часы максимальной нагрузки объем потребления возрастает до 360 м³/сутки.

Поскольку технические условия при строительстве были нарушены, давление в точке подключения сети водоснабжения микрорайона Заречный не может обеспечить требуемый объем воды в часы максимального водопотребления, несмотря на постоянную работу повысительного насоса.

С уважением,
директор МУП «Горводоканал»

В. В. Ададунов